

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16
«АЛЁНКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СПАССК-ДАЛЬНИЙ**

ул. Красногвардейская, 112/3, г. Спасск-
Дальний, 692238, телефон: 8(42352) 2-77-15
ОГРН 1022500820506, ИНН/КПП 2510007920/251001001
email: sadalenkaspask@mail.ru

от 11.07.2022 № 51
на № _____ от _____

Государственному инспектору
по городскому округу Спасск-
Дальний и Спасскому
муниципальному району по
пожарному району надзору
Вершинину А.В.

О направлении информации на
предписание по устранению
нарушений обязательных
требований пожарной
безопасности

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ

На Ваше предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.07.2021 г. № 76/1/1 направляем следующую информацию:

1. Складское помещение категории В2 по пожарной опасности отдельно стоящего строения не оборудовано установками пожарной автоматики.

Для устранения нарушения осуществлен расчет на основании технической документации (техпаспорт, чертежи поэтажных планов) присвоена категория В4.

2. Не исполнены указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями документов и специальных технических условий.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в рабочем состоянии.

По мере поступления финансирования будет заменена на новую.

И.о.заведующего МБДОУ № 16



Н.А. Кулик

**ОНДИПР по ГО СПАССК-Д.
и СПАССКОМУ МР
Входящий №
от *12* 07 2022г.**