

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16  
«АЛЁНКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ул. Красногвардейская, 112/3, г. Спасск-  
Дальний, 692238, телефон: 8(42352) 2-77-15  
ОГРН 1022500820506, ИНН/КПП 2510007920/251001001  
email: sadalenkaspask@mail.ru

№ 56 от 25.10.2023 г.

Прокурору города Спасск-Дальний  
Старшему советнику юстиции  
В.А. Бакаеву

Прокуратура Приморского края  
Прокуратура г. Спасска-Дальнего

25.10.2023

Вх. № \_\_\_\_\_

**Ответ на Представление  
№ 7-3 - 2023/Прдп 679-23-20050028 от 29.09.2023 г.**

В связи с проверкой Прокуратурой города во исполнении приказа Генеральной прокуратуры № 744 от 12.12.2021 г. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», проведена проверка соблюдения и исполнения требований правил пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического, санитарно – гигиенического законодательства в МБДОУ детский сад № 16 «Алёнка» г.о. Спасск-Дальний, в ходе которой были выявлены следующие нарушения:

- Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей № 14 и № 21 (истек срок эксплуатации).

**Данное нарушение устранено** (приобретены и заменены два огнетушителя, счет № 522 от 19.10.2023).

- В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты нет информации о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.

**Данное нарушение устранено** (журнал заполнен, заполняется раз год)

- Замки дверей эвакуационных выходов из группы № 3, спортивного зала и вторая дверь центрального входа не обеспечивают возможности их свободного открытия изнутри без ключа.

**Данное нарушение устранено**, обеспечена возможность свободного открытия изнутри без ключа (установлены щеколды).

- В тамбуре эвакуационного выхода из помещения прачечной хранятся моющие средства и мусорное ведро.

**Данное нарушение устранено**, произведен демонтаж полок, где хранился данный инвентарь, у дверей эвакуационного выхода пространство освобождено.

- В складском помещении кухни на момент проверки был обнаружен таракан.

**Данное нарушение будет устранено, 10.11.2023 будет производиться качественная дезинсекция всех помещений детского сада, заключен договор с «Центром гигиены и эпидемиологии».**

Ранее не представлялось возможным, так как сотрудник данной организации, выполняющий эту функцию находится в отпуске.

- Не своевременно проведена уборка в актовом (музыкальном) зале (пыль на подоконниках).

**Данное нарушение устранено**, осуществление генеральной уборки в музыкальном зале взято под жесткий контроль.

Заведующий МБДОУ № 16 «Алёнка»



Плакса Ю.С.