



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и

Спасскому муниципальному району,
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 email: ond_spassk_dalny@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 76/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрации городского округа Спасск-Дальний

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад общеразвивающего вида №16 «Алёнка» городского округа Спасск-Дальний

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору

№ 76 от «26» июля 2021 года, в период: с 14 час. 00 мин «28» июля 2021 г до 16 час. 00 мин. «28» июля 2021 г; с 14 час. 00 мин «30» июля 2021 г до 16 час. 00 мин. «30» июля 2021 г; проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору *Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

МБДОУ детский сад №16 «Алёнка» ГО Спасск-Дальний по адресу:

Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 112/3

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Кочевнинова Екатерина Ивановна, заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 "АЛЁНКА"; Лысенко Андрей Васильевич, представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний по доверенности № 16 от 11.01.2021 г.*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едл о ж е н и я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в МБДОУ детский сад №16 «Алёнка» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 112/3 складское помещение категории В2 по пожарной опасности отдельно стоящего строения не оборудовано установками пожарной автоматики	СП 486.1311500.2020; ст.54,83,84 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 15.07.2022 г.	
2.	в здании МБДОУ детский сад №16 «Алёнка» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 112/3 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных	п. 54 ППП в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч. 1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	до 15.07.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 30 " июля 2021 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 30 " июля 2021 года

Кочевникова Екатерина Ивановна,
заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 "АЛЁНКА"
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 30 " июля 2021 года

представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний
по доверенности № 16 от 11.01.2021 г. Лысенко Андрей Васильевич
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору