



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководителю МБДОУ №16 «АЛЕНКА»

ул. Красногвардейская, д. 112/3,
г. Спасск-Дальний, Приморский край

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО
ул. Покуса, 5
г. Спасск-Дальний, 692245

29.09.2023 № 7-3-2023/Прдп679-23-20050028

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
действующего законодательства

Прокуратурой города во исполнение приказа Генеральной прокуратуры № 744 от 13.12.2021 года «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», проведена проверка соблюдения и исполнения требований правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического законодательства в МБДОУ №16 «АЛЕНКА» расположенная по адресу: ул. Красногвардейская, д. 112/3, г. Спасск-Дальний, Приморский край.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Соблюдение требований пожарной безопасности, согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», отнесено к обязанностям руководителя образовательной организации.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять

вк 84
от 04.10.2023г

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского
края

№ 7-3-2023/Прдп679-23-20050028

меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ) в соответствии с которыми установлены правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1. Согласно п. 60 ППР Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Однако, в нарушение данного требования, не произведена своевременная перезарядка огнетушителей № 14 и № 21 (истек срок эксплуатации).

2. В соответствии с п. 30 ППР в РФ, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Однако, в нарушении данного требования, на момент проверки, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.

3. В соответствии с п. 26 ППР в РФ, Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Однако, в нарушение данного требования, замки дверей эвакуационных выходов из группы № 3, спортивного зала и вторая дверь центрального входа не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.

4. Согласно п. 27 ППР в РФ запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир

Однако, в нарушение данного требования, в тамбуре эвакуационного выхода из помещения прачечной хранятся моющие средства и мусорное ведро.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность при реализации образовательных программ, создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, далее СанПиН 2.4.3648-20.

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 16 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Согласно п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов.

Однако, в нарушение данного требования, на момент проверки на кухне в складском помещении тараканы.

6. В соответствии с п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен, уборка проводится по

окончании каждой смены. Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится не реже 1 раза в день.

Однако, в нарушение данного требования, не своевременно проводится влажная уборка в актовом зале (пыль на подоконниках).

7. В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Однако, в нарушение данного требования, в группах сушилки для посуды ржавые.

Таким образом, выявленные факты несоблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического законодательства, нарушают права несовершеннолетних и работников организации в данной сфере.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Выявленные нарушения законодательства со стороны указанного образовательного учреждения, создают неблагоприятные условия, влекущие негативные последствия в виде угрозы жизни и здоровью в данном образовательном учреждении несовершеннолетних детей, а также работников образовательной организации, что является недопустимым.

Руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора города с целью обеспечения участия сотрудника прокуратуры в рассмотрении представления.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить в прокуратуру г. Спасска-Дальнего в установленный законом месячный срок письменно.

Прокурор города
старший советник юстиции

В.А. Бакаев

Н.В. Моисеенко

